



Киселевич В.В.
01.11.2024
Секретарь

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском,
Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах
658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Краснознаменная, 118 Тел/факс: (385-57) 4-49-02
E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru.

31 октября 2024 г.

исх. № *Зд. 11-13/11/36-5343 - 2024*

Администрации
Егорьевского района Алтайского края

Доводим до Вашего сведения, что территориальным отделом в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на регулярной основе проводится социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды из систем централизованного питьевого водоснабжения Егорьевского района Алтайского края.

Сообщаем Вам, что по результатам мониторинга питьевой воды, проведенного в октябре 2024 г., следующие пробы питьевой воды не соответствуют гигиеническим нормативам:

1. В пробе питьевой воды, взятой в точке водоразбора по адресу Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты, ул. Советская, д. 169:
- содержание железа общего составило $0,48 \text{ мг/дм}^3$ при гигиеническом нормативе не более $0,3 \text{ мг/дм}^3$.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском,
Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском,
Новичихинском и Шипуновском районах

Губий Г.В.

Вершинин И.А. (8-385-57)4-49-01

209/ПМ/285
01.11.2024